PWN
Drinkwater
Productielocatie Bergen
3e kwartaal 2026

Wettelijk te meten stoffen

Algemene parameters		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Electrisch geleidingsvermogen bij 20°C	mS/m	125		44.9	46.6	48.5	13
Temperatuur	°C	25		16.2	17.1	17.9	13
Zuurstof, labmeting	mg/l	>2		8.8	9.1	9.5	13
Troebelingsgraad	FTE	1		<0.03	<0.03	0.07	13
Smaak kwalitatief		*		0	0	0	13
Geur kwalitatief		*		0	0	0	13
Verzadigingsindex berekend	pH	> -0,2 **		0.04	0.18	0.27	13
Zuurgraad berekend actuele temp	pH	7,0 < pH < 9,5		7.85	7.99	8.11	13
Totale hardheid	mmol/l	>1		1.35	1.40	1.46	10
Totale hardheid - °duits	gr.duits	>5,6		7,56	7,84	8,18	10

*: Aanvaardbaar en geen abnormale verandering
**: De norm geldt voor het jaargemiddelde

Anorganische macro parameters		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Waterstofcarbonaat	mg/l	>60		127	136	144	13
Chloride	mg/l	150 *		65	69	75	13
Chloraat	µg/l	250		<2.0	<2.0	<2.0	1
Sulfaat	mg/l	150		30.1	32.7	34.1	3
Natrium	mg/l	150		41.6	43.1	44.4	3
Calcium	mg/l			42.09	43.65	44.96	13
Magnesium	mg/l			6.15	6.80	7.14	13
Ammonium	mg/l NH4	0,2		<0.05	<0.05	<0.05	13
Ammonium	mg/l N	0,16		<0.04	<0.04	<0.04	13
Nitriet	mg/l N	0,03		<0.002	<0.002	<0.002	3
Nitriet	mg/l NO2	0,1		<0.007	<0.007	<0.007	3
Nitraat	mg/l N	11,4		<0.20	0.31	0.70	3
Nitraat	mg/l NO3	50		<0.89	1.39	3.11	3
Som Nitriet en Nitraat	mg/l NO2+NO3	1 **		<0.10	<0.10	<0.10	3

* Chloride: De norm geldt voor het jaargemiddelde
** Norm: Som NO3/50 + NO2/3: <1

Productielocatie Bergen
3e kwartaal 2026

Anorganische micro parameters		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Aluminium opgelost	µg/l	200		1.8	2.0	2.2	3
Arseen opgelost	µg/l	10		0.81	0.81	0.81	1
Boor	mg/l	1,5		0.055	0.055	0.055	1
Fluoride	mg/l	1		0.09	0.09	0.09	1
IJzer opgelost	µg/l	200		<5	<5	9	13
Kwik	µg/l	1		<0.010	<0.010	<0.010	1
Mangaan opgelost	µg/l	50		<5	<5	<5	1
Seleen opgelost	µg/l	20		<0.5	<0.5	<0.5	1
Totaal cyanide	µg/l	50		<2.0	<2.0	<2.0	1
Uranium	µg/l	30		0.11	0.11	0.11	1

Bromaat *: De norm voor het 90-percentiel is 1 µg/l. Bij desinfectie geldt een 90 percentielwaarde van 5 µg/l, met een maximum van 10 µg/l.
90 Percentiel Bromaat: <0,1 µg/l.

Organische parameters		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Totaal organisch koolstof (TOC)	mg/l	*		0.92	0.92	0.92	1
Kleurintensiteit	mg/l Pt	20		<2.0	2.3	6.1	13
Bisfenol A	ng/l	2500		<8	<8	<8	1
Microcystine-LR	µg/l	1		<0.05	<0.05	<0.05	3
Pyrazool	µg/l	3		0.089	0.089	0.089	1

*: geen abnormale verandering

Gehalogeneerde azijnzuren (HAA)		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Dibroomazijnzuur	µg/l			<0.06	<0.06	<0.06	1
Dichlorazijnzuur	µg/l			<0.02	<0.02	<0.02	1
Monobroomazijnzuur	µg/l			<0.06	<0.06	<0.06	1
Monochlorazijnzuur	µg/l			<0.50	<0.50	<0.50	1
Trichlorazijnzuur (TCA)	µg/l			<0.03	<0.03	<0.03	1
SOM 5 gehalogeneerde azijnzuren	µg/l	60		<0.50	<0.50	<0.50	1

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Benzo(a)pyreen	µg/l	0,01		<0.003	<0.003	<0.003	1
Anthraceen	µg/l	-		<0.002	<0.002	<0.002	1
Benzo(a)antraceen	µg/l	-		<0.006	<0.006	<0.006	1
Benzo(b)fluorantheen	µg/l	-		<0.004	<0.004	<0.004	1
Benzo(ghi)peryleen	µg/l	-		<0.004	<0.004	<0.004	1
Benzo(k)fluorantheen	µg/l	-		<0.004	<0.004	<0.004	1
Chryseen	µg/l	-		<0.004	<0.004	<0.004	1
Fenanthreen	µg/l	-		<0.002	<0.002	<0.002	1
Fluorantheen	µg/l	-		<0.004	<0.004	<0.004	1
Indeno(123-cd)pyreen	µg/l	-		<0.004	<0.004	<0.004	1
Pyreen	µg/l	-		<0.003	<0.003	<0.003	1
Som PAK 10	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1

Polychloorbifenylen (PCB)				Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Maximaal**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
PCB-28	µg/l	-		<0.02	<0.02	<0.02	1
PCB-52	µg/l	-		<0.02	<0.02	<0.02	1
PCB-101	µg/l	-		<0.01	<0.01	<0.01	1
PCB-118	µg/l	-		<0.01	<0.01	<0.01	1
PCB-138	µg/l	-		<0.02	<0.02	<0.02	1
PCB-153	µg/l	-		<0.02	<0.02	<0.02	1
PCB-180	µg/l	-		<0.02	<0.02	<0.02	1
Som 7 polychloorbifenylen	µg/l	0,5		<0.05	<0.05	<0.05	1

Productielocatie Bergen
3e kwartaal 2026

Pesticiden		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Aldrin	µg/l	0,03		<0.02	<0.02	<0.02	1
Dieldrin	µg/l	0,03		<0.02	<0.02	<0.02	1
Heptachloor	µg/l	0,03		<0.02	<0.02	<0.02	1
Heptachloorepoxide	µg/l	0,03		<0.02	<0.02	<0.02	3
2-(methylthio)benzothiazole	µg/l	0,1		<0.020	<0.020	<0.020	3
2,4,5-T	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	1
2,4-D	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	1
2,4-dinitrofenol	µg/l	0,1		<0.025	<0.025	<0.025	1
2,4-DP	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	1
2,6-dichloorbenzoezuur	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Alachloor	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Alfa-endosulfan	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Alfa-HCH	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Aminomethylfosfonzuur	µg/l	1		<0.025	<0.025	<0.025	1
Amisulbrom	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	1
Atrazin	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	3
Atrazine-2-hydroxy	µg/l	0,1		<0.010	0.010	0.012	3
BAM (2,6-dichloorbenzamide)	µg/l	1		<0.010	<0.010	<0.010	1
Bentazon	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Beta-endosulfan	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Beta-HCH	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Bitertanol	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	1
Bixafen	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Boscalid	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Bupirimaat	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Chloorfenvinfos	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Chloorprofam	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Chloorpyrifos	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Chloorthal	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Chloridazon-methyl-desphenyl	µg/l	0,1		<0.020	<0.020	<0.020	3
Cyanazin	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Cyprodinil	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Dalapon	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Deltametrin	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	3
Desethylatrazin	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	3
Desfenylchloridazon	µg/l	0,1		<0.030	<0.030	<0.030	3
Desisopropylatrazin	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	3
Desmetryn	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Diazinon	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Dicamba	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Dichlobenil	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Dichloorvos	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Diethofencarb	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Difenylamine	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Dikegulac sodium	µg/l	0,1		<0.030	<0.030	<0.030	3
Dimethoaat	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	3
Dimethomorf	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Dinoseb (2-sec.butyl-4,6-dinitrofenol)	µg/l	0,1		<0.025	<0.025	<0.025	1
Dinoterb (2-tert.butyl-4,6-dinitrofenol	µg/l	0,1		<0.050	<0.050	<0.050	1
DNOC (2-methyl-4,6-dinitrofenol)	µg/l	0,1		<0.025	<0.025	<0.025	1
Dodemorf	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Edifenfos	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Endrin	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Ethofumesaat	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Ethoprofos	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Etridiazool	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Fenpropimorf	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Fenvaleraat	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Flonicamid	µg/l	0,1		<0.020	<0.020	<0.020	3
Flumioxazine	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Fluopyram	µg/l	0,1		<0.020	<0.020	<0.020	3
Flupyradifuron	µg/l	0,1		<0.010	<0.010	<0.010	3
Fluxapyroxad	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	1
Furalaxyl	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	1

Productielocatie Bergen
3e kwartaal 2026

Pesticiden		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Gamma-HCH	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Glufosinaat	µg/l	0,1		<0.010	<0.010	<0.010	1
Glyfosaat	µg/l	0,1		<0.025	<0.025	<0.025	1
Hexachloorbenzeen	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Hexazinon	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Isopyrazam	µg/l	0,1		<0.04	<0.04	<0.04	1
Kresoxim-methyl	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Malathion	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
MCPA (4-chloor-2-methylfenoxyazijnzuur)	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	1
MCPB (4-(4-chloor-2-methylfenoxy)boterzuur)	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	1
MCPP (Mecoprop)	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Metalaxyl	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	3
Metazachloor	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Metazachloor-c-metaboliet	µg/l	1		<0.020	<0.020	<0.020	3
Metazachloor-s-metaboliet	µg/l	1		<0.020	<0.020	<0.020	3
Metolachloor	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Metolachloor-c-metaboliet	µg/l	1		<0.010	<0.010	<0.010	3
Metolachloor-s-metaboliet	µg/l	1		<0.020	<0.020	<0.020	3
Metribuzin	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Mevinfos	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
DMSA (N,N-dimethylaminosulfanilide)	µg/l	0,1		<0.010	<0.010	<0.010	3
DMS (N,N-dimethylsulfamide)	µg/l	0,1		<0.020	<0.020	<0.020	3
p,p'-DDD	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
p,p'-DDE	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
p,p'-DDT	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Paclobutrazol	µg/l	0,1		<0.010	<0.010	<0.010	3
Parathion-ethyl	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Parathion-methyl	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	3
Penflufen	µg/l	0,1		<0.010	<0.010	<0.010	3
Piperonylbutoxide	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Pirimicarb	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Procymidon	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Prometryn	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Propachloor	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Propamocarb	µg/l	0,1		<0.020	<0.020	<0.020	3
Propazin	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Propyzamide	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Prosulfocarb	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	1
Pyrazofos	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Pyrimethanil	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Sebuthylazine	µg/l	0,1		<0.010	<0.010	<0.010	3
Sedaxane	µg/l	0,1		<0.010	<0.010	<0.010	3
Simazin	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Simazine-2-hydroxy	µg/l	0,1		0.010	0.014	0.018	3
Sulfotep	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	1
Terbutryn	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Terbutylazin	µg/l	0,1		<0.03	<0.03	<0.03	3
Terbutylazin-desethyl	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Tetrachlooorthoftaalzuur	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Tetrachloorvinfos	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	3
Thiabendazole	µg/l	0,1		<0.010	<0.010	<0.010	1
Thiamethoxam	µg/l	0,1		<0.010	<0.010	<0.010	3
Thiophanate-methyl	µg/l	0,1		<0.010	<0.010	<0.010	3
Tolclofos-methyl	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Triadimefon	µg/l	0,1		<0.01	<0.01	<0.01	3
Trisulfuron-methyl	µg/l	0,1		<0.010	<0.010	<0.010	1
Vinclozolin	µg/l	0,1		<0.02	<0.02	<0.02	1

Productielocatie Bergen
3e kwartaal 2026

Pesticiden		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Aldicarb	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Aldicarbsulfon	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Aldicarbsulfoxide	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Bromacil	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Butocarboxim	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Butocarboximsulfon	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Butocarboximsulfoxide	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Carbaryl	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Carbendazim	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Carbofuran	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Chloorbromuron	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Chloortoluron	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Chloridazon	ng/l	100		<10	<10	<10	1
DCPMU (1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum)	ng/l	100		<10	<10	<10	1
DCPU (1-(3,4-dichloorfenyl)ureum)	ng/l	100		<10	<10	<10	1
DEET (N,N-Diethyl-m-toluamide)	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Dimethenamide	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Diuron	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Ethiofencarb	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Imidacloprid	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Isoproturon	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Linuron	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Metamitron	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Methabenzthiazuron	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Methiocarb	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Methiocarbsulfon	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Methiocarbsulfoxide	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Methomyl	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Methyl N (3hydroxyphenyl)carbamate	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Metoxuron	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Monolinuron	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Monuron	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Nicosulfuron	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Oxamyl	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Propoxur	ng/l	100		<10	<10	<10	1
Triadimenol	ng/l	100		<10	<10	<10	1
SOM Pesticiden	µg/l	0,5		<0,5	<0,5	<0,5	1

Poly- en Perfluorverbindingen		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
11Cl-PF3OUdS	ng/l			<1.0	<1.0	<1.0	3
4:2 FTS	ng/l			<0.20	<0.20	<0.20	3
6:2 FTS	ng/l			<0.20	<0.20	<0.20	3
8:2 diPAP	ng/l			<1.0	<1.0	<1.0	3
8:2 FTS	ng/l			<0.20	<0.20	<0.20	3
8:2 FTUCA	ng/l			<1.0	<1.0	<1.0	3
9Cl-PF3ONS	ng/l			<0.20	<0.20	<0.20	3
B-N-EtFOSAA, indicatief	ng/l			<0.20	<0.20	<0.20	3
L-N-EtFOSAA	ng/l			<0.20	<0.20	0.29	3
som L-N-EtFOSAA en B-N-EtFOSAA, LB, ind	ng/l			<0.20	<0.20	0.29	3
som L-N-EtFOSAA en B-N-EtFOSAA, MB, ind	ng/l			0.20	0.26	0.39	3
B-N-MeFOSAA, indicatief	ng/l			<0.20	<0.20	<0.20	3
L-N-MeFOSAA	ng/l			<0.20	<0.20	<0.20	3
som L-N-MeFOSAA en B-N-MeFOSAA, LB, ind	ng/l			<0.20	<0.20	<0.20	3
som L-N-MeFOSAA en B-N-MeFOSAA, MB, ind	ng/l			0.20	0.20	0.20	3
B-PFHxS, indicatief	ng/l	*		<0.20	0.23	0.29	3
L-PFHxS	ng/l	*		0.92	1.0	1.1	3
som L-PFHxS en B-PFHxS, LB, indicatief	ng/l			1.0	1.2	1.4	3
som L-PFHxS en B-PFHxS, MB, indicatief	ng/l			1.1	1.2	1.4	3
B-PFOA, indicatief	ng/l	*		<0.50	0.59	0.83	3
L-PFOA	ng/l	*		2.5	3.3	4.5	3
som L-PFOA en B-PFOA, LB, indicatief	ng/l			2.5	3.7	5.3	3
som L-PFOA en B-PFOA, MB, indicatief	ng/l			2.7	3.8	5.3	3
B-PFOS, indicatief	ng/l	*		1.2	1.3	1.6	3
L-PFOS	ng/l	*		0.78	1.1	1.5	3
som L-PFOS en B-PFOS, LB, indicatief	ng/l			2.0	2.4	3.1	3
som L-PFOS en B-PFOS, MB, indicatief	ng/l			2.0	2.4	3.1	3
DONA	ng/l			<0.20	<0.20	<0.20	3
FBSA	ng/l			<0.50	<0.50	<0.50	3
FHxSA	ng/l			<0.50	<0.50	<0.50	3
FOSA	ng/l			<0.20	<0.20	<0.20	3
HFPO-DA	ng/l			<0.20	<0.20	<0.20	3
PFBA	ng/l	*		2.3	2.6	3.0	3
PFBS	ng/l	*		2.1	2.3	2.8	3
PFDA	ng/l	*		<0.20	<0.20	<0.20	3
PFDoA	ng/l	*		<0.50	<0.50	<0.50	3
PFDoS	ng/l	*		<0.20	<0.20	<0.20	3
PFDS	ng/l	*		<0.20	<0.20	<0.20	3
PFHpA	ng/l	*		1.4	1.7	2.0	3
PFHpS	ng/l	*		<0.20	<0.20	<0.20	3
PFHxA	ng/l	*		2.1	2.6	3.3	3
PFHxDA	ng/l			<2.0	<2.0	<2.0	2
PFNA	ng/l	*		<0.20	<0.20	0.38	3

PFNS	ng/l	*		<0.20	<0.20	<0.20	3
PFPeA	ng/l	*		2.2	2.8	3.2	3
PFPeS	ng/l	*		<0.20	<0.20	0.22	3
PFTeDA	ng/l			<1.0	<1.0	<1.0	3
PFTrDA	ng/l	*		<1.0	<1.0	<1.0	3
PFTrDS	ng/l	*		<2.0	<2.0	<2.0	3
PFUdA	ng/l	*		<0.50	<0.50	<0.50	3
PFUdS	ng/l	*		<0.20	<0.20	<0.20	3
som 20-EU PFAS LB	ng/l	100		17	20	25	3
som 20-EU PFAS MB	ng/l	100		20	22	27	3

*: Som 20 PFAS: geldt voor de som van de gemarkeerde verbindingen. (23 stoffen: Lineair & Branched =1) Het Drinkwaterbesluit stelt de som van 20 PFAS op maximaal 100 ng/l. Deze norm is van kracht per 12 januari 2026. Voor de lower bound geldt: elke waarde onder de rapportge grens (RG) wordt meegenomen als “0”. Voor de middle bound geldt: elke waarde onder de RG wordt meegenomen als ‘’0.5 x RG” .

Aromatische Aminen		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
2 + 4-Methylaniline	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
2-(Fenylsulfon)aniline	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
2,3,4-Trichlooraniline	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
2,4 + 2,5-Dichlooraniline	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
2,6-Dimethylaniline	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
2-Aminoacetophenon	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
2-Nitroaniline	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
3-Chlooraniline	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
4-Methoxy-2-nitroaniline	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
Aniline	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
N-Methylaniline	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
Melamine	µg/l	1		0.16	0.16	0.16	1
Hexa(methoxymethyl)melamine	µg/l	1		<0.010	<0.010	<0.010	1
4-methylbenzotriazol	ng/l	1000		19	19	19	1
5-methylbenzotriazol	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Benzotriazole	ng/l	1000		75	75	75	1

Glymen		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Diglyme	µg/l	1		0.021	0.021	0.021	1
Tetraglyme	µg/l	1		<0.010	<0.010	<0.010	1
Triglyme	µg/l	1		<0.010	<0.010	<0.010	1

ETBE MTBE		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
ETBE (Ethyl-tertiair-butylether)	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
MTBE (Methyl-tertiair-butylether)	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1

Gehalogeneerde monocyclische koolwaterstoffen		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
1,2,3-Trichloorbenzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
1,2,4-Trichloorbenzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
1,2-Dichloorbenzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
1,3,5-Trichloorbenzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
1,3-Dichloorbenzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
1,4-Dichloorbenzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
2-Chloormethylbenzeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Chloorbenzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Pentachloorbenzeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1

Gehalogeneerde alifatische koolwaterstoffen		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
1,2-Dichloorethaan	µg/l	3		<0.01	<0.01	<0.01	1
1,1,1-Trichloorethaan	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
1,1,2,2-Tetrachloorethaan	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
1,1,2-Trichloorethaan	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
1,2,3-Trichloorpropaan	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
1,2-Dibroom-3-chloorpropaan	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
1,2-Dichloorpropaan	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
1,3-Dichloorpropaan	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Broomchloorazijnzuur	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Broomchloormethaan	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Cis-1,2-dichlooretheen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Cis-1,3-dichloorpropeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Dichloormethaan	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Hexachloorbutadieen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Hexachloorethaan	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Tetrachloormethaan	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Trans-1,2-dichlooretheen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Trans-1,3-dichloorpropeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Tetrachlooretheen	µg/l	10		<0.01	<0.01	<0.01	1
Trichlooretheen	µg/l	10		<0.02	<0.02	<0.02	1
Som Trichlooretheen en tetrachlooretheen	µg/l	10		<0,02	<0,02	<0,02	1
Broomdichloormethaan	µg/l	1*		<0.01	<0.01	<0.01	1
Dibroomchloormethaan	µg/l	1*		<0.01	<0.01	<0.01	1
Tribroommethaan	µg/l	1*		<0.01	<0.01	<0.01	1
Trichloormethaan	µg/l	1*		0.02	0.02	0.02	1
Trihalomethanen, som	µg/l	50*		<0.02	<0.02	<0.02	1

*: Bij desinfectie is de norm van de Som Trihalomethanen 25 µg/l voor het 90-percentiel, met een maximum van 50 µg/l, waarbij Broomdichloormethaan maximaal 15 µg/l. De som geldt voor de 4 gemarkeerde verbindingen.

Monocyclysche koolwaterstoffen / aromaten		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Benzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
1,2,4-Trimethylbenzeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
1,2-Dimethylbenzeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
1,3 en 1,4-Dimethylbenzeen (som)	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
1,3,5-Trimethylbenzeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Cyclohexaan	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Ethylbenzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
Iso-propylbenzeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Methylbenzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1
N-butylbenzeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
N-propylbenzeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
P-isopropylmethylbenzeen	µg/l	1		<0.01	<0.01	<0.01	1

Biologische parameters		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Aeromonas (30°C)	kve/100 ml	1000		1	5	7	3
Bacteriën van de Coligroep 37°C	kve/100 ml	0	2	0	0	2	91
Escherichia coli	kve/100 ml	0		0	0	0	91
Clostridium perfringens	kve/100 ml	0		0	0	0	13
Enterococcen	kve/100 ml	0		0	0	0	13
Koloniegetal 3 dagen 22°C*	kve/ml	100*		0	2	5	13
Legionella	kve/l	100		0	0	0	1

[!] Bacteriën van de Coligroep 37°C: Dit betreft een normoverschrijding, de herhalingen waren in orde.

Productielocatie Bergen
3e kwartaal 2026

Overige Antropogene stoffen (mensgemaakt)

Medicijnresten / Geneesmiddelen		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
10,11-trans diolcarbamazepine	ng/l	1000		<15	<15	<15	1
4+5-methylbenzotriazole	ng/l	1000		23	23	23	1
Acetylsulfamethoxazole	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Amantadine	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Amidotrizoïnezuur	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Amisulpride	ng/l	1000		<1	<1	<1	1
Atenolol	ng/l	1000		<2	<2	<2	1
Azitromycine	ng/l	1000		<40	<40	<40	1
Benzotriazole	ng/l	1000		71	71	71	1
Bezafibraat	ng/l	1000		<5	<5	<5	1
Bisoprolol	ng/l	1000		<2	<2	<2	1
Candesartan	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Carbamazepine	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Chloramphenicol	ng/l	1000		<15	<15	<15	1
Citalopram	ng/l	1000		<2	<2	<2	1
Claritromycine	ng/l	1000		<5	<5	<5	1
Clofibraat	ng/l	1000		<50	<50	<50	1
Clofibrinezuur	ng/l	1000		<15	<15	<15	1
Coffeïne	ng/l	1000		<25	<25	<25	1
Cotinine	ng/l	1000		<25	<25	<25	1
Cyclofosfamide	ng/l	1000		<2	<2	<2	1
Diazepam	ng/l	1000		<3	<3	<3	1
Diclofenac	ng/l	1000		<15	<15	<15	1
Enalapril	ng/l	1000		<2	<2	<2	1
Fenazon	ng/l	1000		<5	<5	<5	1
Fenofibraat	ng/l	1000		<3	<3	<3	1
Fenofibrinezuur	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Furosemide	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Gabapentine	ng/l	1000		<25	<25	<25	1
Gabapentin-lactam	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Gemfibrozil	ng/l	1000		<15	<15	<15	1
Guanylureum	ng/l	1000		<55	<55	<55	1
Hydrochlorthiazide	ng/l	1000		<20	<20	<20	1
Hydroxycotinine	ng/l	1000		<25	<25	<25	1
Ibuprofen	ng/l	1000		<25	<25	<25	1
Ifosfamide	ng/l	1000		<2	<2	<2	1
Iohexol	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Iomeprol	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Iopamidol	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Iopromide	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Ioxitalaminezuur	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Irbesartan	ng/l	1000		<5	<5	<5	1
Ketoprofen	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Lamotrigine	ng/l	1000		9	9	9	1
Lidocaïne	ng/l	1000		<3	<3	<3	1
Lincomycine	ng/l	1000		<2	<2	<2	1
Lisinopril	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Losartan	ng/l	1000		<2	<2	<2	1
Metformine	ng/l	1000		<50	<50	<50	1
Metoprolol	ng/l	1000		<4	<4	<4	1
N-acetyl-4-aminoantipyrine	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Naproxen	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
N-formyl-4-aminoantipyrine	ng/l	1000		<15	<15	<15	1
Omeprazol	ng/l	1000		<5	<5	<5	1
Oxazepam	ng/l	1000		<4	<4	<4	1
Oxcarbazepine	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Oxipurinol	ng/l	1000		99	99	99	1
Paracetamol	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Paroxetine	ng/l	1000		<4	<4	<4	1
Pravastatine	ng/l	1000		<20	<20	<20	1
Primidon	ng/l	1000		<3	<3	<3	1
Propranolol	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Ranitidine	ng/l	1000		<2	<2	<2	1
Ritalinezuur	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Sitagliptine	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Sotalol	ng/l	1000		<4	<4	<4	1
Sulfadiazine	ng/l	1000		<3	<3	<3	1
Sulfamethazine	ng/l	1000		<3	<3	<3	1
Sulfamethizole	ng/l	1000		<4	<4	<4	1
Sulfamethoxasol	ng/l	1000		<6	<6	<6	1
Sulfapyridine	ng/l	1000		<4	<4	<4	1
Sulfaquinoxaline	ng/l	1000		<3	<3	<3	1

Productielocatie Bergen
3e kwartaal 2026

Medicijnresten / Geneesmiddelen		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Telmisartan	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Temazepam	ng/l	1000		<3	<3	<3	1
Theophylline	ng/l	1000		<20	<20	<20	1
Tiamuline	ng/l	1000		<2	<2	<2	1
Tramadol	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Trimethoprim	ng/l	1000		<2	<2	<2	1
Valsartan	ng/l	1000		<15	<15	<15	1
Valsartanzuur	ng/l	1000		<10	<10	<10	1
Venlafaxine	ng/l	1000		<3	<3	<3	1

Industriële stoffen		Norm Drinkwaterbesluit		Meetresultaten			
Component naam	**eenheid**	**Nederland**	**Overschrijding**	**Minimaal**	**Gemiddeld**	**Maximaal**	**Aantal**
Bisfenol S	ng/l	1000		<8	<8	<8	1
1,4-dioxaan	µg/l	1		0.14	0.14	0.14	1
2,4-dichloorbenzoezuur	µg/l	1		<0.100	<0.100	<0.100	1
Acenafteen	µg/l	1		<0.002	<0.002	<0.002	1
Acenaftyleen	µg/l	1		<0.005	<0.005	<0.005	1
Acesulfaam	µg/l	1		<0.050	<0.050	<0.050	1
Cyclamaat	µg/l	1		<0.020	<0.020	<0.020	1
Dibenz(ah)anthraceen	µg/l	1		<0.004	<0.004	<0.004	1
Dibroommethaansulfonzuur (br2-msa)	µg/l	1		<0.025	<0.025	<0.025	1
Dichloorazijnzuur	µg/l	1		<0.100	<0.100	<0.100	1
Dichloormethaansulfonzuur (cl2-msa)	µg/l	1		<0.025	<0.025	<0.025	1
Diisopropylether	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
DTPA (di-ethyleentriaminepenta-azijnzuur)	µg/l	1		<1.0	<1.0	<1.0	3
EDTA (ethyleendiaminetetra-azijnzuur)	µg/l	1		<0.5	<0.5	<0.5	3
Ethylsulfaat	µg/l	1		<0.050	<0.050	<0.050	1
Fluoreen	µg/l	1		<0.003	<0.003	<0.003	1
Iso-butylbenzeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
Naftaleen	µg/l	1		<0.004	<0.004	<0.004	1
N-butylbenzeen	µg/l	1		<0.02	<0.02	<0.02	1
NTA (nitrilo-triethaanzuur)	µg/l	1		<1.0	<1.0	<1.0	3
P-tolueensulfonzuur	µg/l	1		<0.10	<0.10	<0.10	1
Perchloraat	µg/l	1		<0.025	<0.025	<0.025	1
Saccharine	µg/l	1		<0.030	<0.030	<0.030	1
Sucralose	µg/l	1	!	1.2	1.2	1.2	1
Sulfaminezuur	µg/l	1		<0.8	<0.8	<0.8	1
TAME (Tertiair-amyl-methylether)	µg/l	1		<0.03	<0.03	<0.03	1
Tributylfosfaat	µg/l	1		<0.04	<0.04	<0.04	3
Triethylfosfaat	µg/l	1		<0.03	<0.03	<0.03	3
Trifluorazijnzuur	µg/l	1		0.80	0.83	0.87	3
Trifluormethaansulfonzuur (f3-msa)	µg/l	1		0.024	0.024	0.024	1
Triisobutylfosfaat	µg/l	1		<0.03	<0.03	<0.03	3
Urotropine	µg/l	1		0.10	0.10	0.10	1

[!] Sucralose: Eén meting is boven de norm van 1 µg/L aangetoond. Hiervan is melding gedaan bij Inspectie Leefomgeving en Transport. De indicatieve drinkwaterrichtwaarde van 1400 µg/l wordt niet overschreden.

Drinkwaterrichtwaarden zijn, door het RIVM, gezondheidskundig onderbouwde veilige risicogrenzen voor individuele stoffen die boven de signaleringsparameter 1 µg/l worden aangetroffen in drinkwater.