

Raumstandards

HOCH Health Ostschweiz

Richtlinienkommission Immobilien

Dokumentname: Raumstandards.docx
Version: 004/01.2025
Ausgabedatum: 10.09.2021
Dokumentenstatus: Freigegeben
Klassifikation: öffentlich

Geltungsbereich: HOCH St.Gallen
Telefon: +41 71 494 23 34
E-Mail: bau@h-och.ch

Dokumentenkontrolle

Prüfung und Freigabe

Ver- sion	Datum	Ausführende Stelle	Art der Änderung / Bemerkungen
0.8	03.12.2019	Richtlinienkommission	Finale Bearbeitung / Beantragung Freigabe
1.0	10.12.2019	Entscheidungsgremium	Freigabe
2.0	02.06.2020	Richtlinienkommission	Finale Bearbeitung / Beantragung Freigabe V2.0
2.1	24.08.2020	Entscheidungsgremium	Freigabe
3.0	20.08.2021	VR SAG	Freigabe
4.0	20.09.2021	VR SAG	Freigabe
5.0	28.01.2022	Adrian Berweger, Support Bauprojekt Management	Änderungen aufgrund Neuorganisation DIB

Die Dokumentenkontrolle und Freigabe wird ab Oktober 2024 im Modul roXtra per Workflow geführt, daher werden hier keine Einträge mehr vorgenommen.

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	2 von 41

Copyright © HOCH Health Ostschweiz

Diese Dokumentation ist für den alleinigen Gebrauch des Herausgebers und von ihm vorgesehenen Empfängern bestimmt. Kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme ausserhalb der vorgesehenen Empfängergruppe verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	3 von 41

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage, Anliegen und Zielsetzung	6
1.1	Ziel und Zweck	6
1.2	Vollständigkeit, Abgrenzung	6
1.3	Raumkategorisierung KSSG	6
1.4	Gültigkeit	6
2	Raumtypen Ausbauten	7
2.1	Standard Raum - Ausbau	7
2.2	Räume	9
3	Pausenräume	10
3.1	Pausenräume	10
4	Warteräume	12
4.1	Warteräume	12
5	Büroräume	14
5.1	Büroräume	14
5.2	Empfänge / Anmeldung	15
6	Grossraumbüros	17
6.1	Grossraumbüros	17
7	Besprechungsräume	18
7.1	Besprechungszimmer Typ I	18
7.2	Besprechungszimmer Typ II	19
8	Küchen	21
8.1	Küchen	21
9	Sonderarbeitsräume	23
9.1	Sonderarbeitsräume	23
9.2	Medikamentenlager	24
9.3	Materiallager	25
1.1	Gerätelager	26
10	Archive / Sammlungsräume	28
10.1	Archive / Sammlungsräume	28
11	Räume mit medizinischer Ausstattung	29
11.1	Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung / Untersuch	29
11.2	Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung / Therapiekoje	30
11.3	Räume mit besonderer medizinischer Ausstattung / Behandlungszimmer	32
12	Bettenräume mit allgemeiner Ausstattung	33
12.1	Bettenräume mit allgemeiner Ausstattung	33
13	Sanitärräume	36
13.1	Toiletten	36
13.2	Toiletten Personal	37
13.3	Toiletten rollstuhlgerecht	38
13.4	Duschen / Badezimmer / Saunen / Nasszellen Patientenzimmer	39
13.5	Reinigungsräume	40

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	4 von 41

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Beschrieb
DIB	Departement Immobilien & Betrieb
WaveWare	CAFM Software
ZsPA	Zusätzlicher Schutzpotenzialausgleich
SN 411000:2020	Niederspannungs-Installationsnorm NIN: 2020
PUT	Patienten Unterhaltungs-Terminal
DIN277	Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen (Schweizer Version vom CRB)
RakaS 2.0	Raumkategorisierung für Spitäler (ZHAW)
KSSG	Kantonsspital St.Gallen, Standort von HOCH Health Ostschweiz
HOCH	HOCH Health Ostschweiz

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	5 von 41

1 Ausgangslage, Anliegen und Zielsetzung

1.1 Ziel und Zweck

Die nachfolgenden definierten Raumstandards dienen als Leitfaden für Planung und Realisierung von Neubau-, Umbau-, Instandsetzungs- und Sanierungsprojekten am KSSG. Des Weiteren bezweckt dieses Dokument, wiederkehrende Aufgaben der Bauherrenvertretung im DIB, Bereich Bauprojekt Management zu vereinfachen.

Grundsätzlich dienen diese Raumstandards der Vereinheitlichung von KSSG Projekten und sollen frühzeitig, ab Erarbeitung der Grobkonzepte zu Planungs- und Kostensicherheit verhelfen. Abänderungen der Raumstandards während der Projektbearbeitung unterliegen dem Projektänderungsmanagement.

1.2 Vollständigkeit, Abgrenzung

Die Auflistung der Räumlichkeiten hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nicht aufgeführte Räume mit speziellen Funktionen sollen innerhalb der Projekte auf Basis der vorliegenden Standards bearbeitet und der Richtlinienkommission zur Einarbeitung eingereicht werden.

Sind einzelne Vorgaben unter gewissen Umständen oder Anforderungen nicht erreichbar oder nicht sinnvoll, müssen diese Punkte im Projektteam thematisiert, entschieden und protokolliert werden.

Bei medizinisch genutzten Räumen muss die Raumbeurteilung im Festlegungsprotokoll (Raumdatenblatt) für medizinisch genutzte Bereiche durch den verantwortlichen Arzt und den Elektro-Sicherheitsbeauftragten (KSSG, DIB, Elektrotechnik) bestätigt sein. Eine allfällige Präzisierung der entsprechenden Raumstandards muss in der Bestellgrundlage im Rahmen der Bauprojekte im Projektteam thematisiert, entschieden und protokolliert werden.

Dieser Standard wird aktuell nur vom Standort Kantonsspital St.Gallen angewendet. Die anderen Standorte von HOCH Health Ostschweiz werden voraussichtlich sukzessiv integriert.

1.3 Raumkategorisierung KSSG

Die Bezeichnungen und Nummerierungen der Raumstandards entsprechen der KSSG Richtlinie Raumkategorisierung KSSG. Die zweistellige Nummer entspricht DIN 277, die dreistellige dem Raumtyp RakaS/KSSG. Nicht aufgeführte Räume gelten nicht als Standard und sind deshalb in diesem Dokument nicht aufgeführt.

In Dokumenten wie Plänen, Listen und Raumbüchern usw. sind die differenzierteren Bezeichnungen, welche unter Raumnutzung aufgelistet sind, anzuwenden.

1.4 Gültigkeit

Die in der Spalte HOCH-Dokumente - KSSG aufgeführten KSSG Richtlinien, Standards oder Merkblätter gelten übergeordnet und präzisierend zu den vertraglichen Festlegungen aller Beteiligten.

Vorrang haben in jedem Fall weitergehende gesetzliche Vorschriften sowie Normen, soweit mit ihnen der jeweils zum aktuellen Zeitpunkt der Projektierung oder Ausführung massgebende Stand der Technik sowie die anerkannten Regeln der Bau Kunde verbindlich vorgegeben werden.

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	6 von 41

Offene Punkte müssen im Projektteam thematisiert, entschieden und protokolliert werden. Gerade bei Planungen im Bestand kann die Anpassung der Raumausstattung grosse Aufwendungen mit sich bringen, die dann nicht selten signifikante Kostenfolgen bedeuten. Sämtliche Angaben sind deshalb für die jeweiligen Projekte auf Sinnhaftigkeit und Verhältnismässigkeit zu prüfen.

2 Raumtypen Ausbauten

Es sind die häufigsten verbauten Räume am KSSG beschrieben. Räume die nicht aufgelistet sind, wird der Ausbau innerhalb des Projektes durch das KSSG definiert.

2.1 Standard Raum - Ausbau

Es wurden 29 Positionen Standard - Ausbauten, in den Kapitel Elektroinstallationen, Haustechnik, Ausbau und Ausstattung festgelegt für insgesamt 22 verschiedene Räume (Raumstandards). In der untenstehenden Auflistung ist der Standard - Ausbau aufgeführt, der pro Raum individuell beschrieben wird.

x. Name Raum

Raumtyp RakaS / KSSG: *Definition aus Richtlinie Raumkategorisierung KSSG*

Raumnutzung: *Definition aus Richtlinie Raumkategorisierung KSSG*

¹ Definition KSSG: *Beschrieb Nutzung Raum*

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Individuell nach Raum	
Beleuchtung	Individuell nach Raum	
Beleuchtungs- / Beschaffungssteuerung	Individuell nach Raum	
Starkstrom	Individuell nach Raum	
ZsPA	Individuell nach Raum	
Medizinische Versorgungseinheit	Individuell nach Raum	
LAN	Individuell nach Raum	
WLAN /GSM	Individuell nach Raum	
Störungsmeldung (Alarm)	Individuell nach Raum	
Audio- /Visuelle Einrichtung	Individuell nach Raum	
Lichtruf (Dito Patientenruf)	Individuell nach Raum	
Uhr	Individuell nach Raum	
Zutrittskontrolle	Individuell nach Raum	

¹Nicht bei allen Raum - Beschrieben angegeben

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	7 von 41

Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Individuell nach Raum	
Lüftung	Individuell nach Raum	
Rel. Feuchte	Individuell nach Raum	
Sanitär	Individuell nach Raum	
Medizinalgase	Individuell nach Raum	

Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Individuell nach Raum	
Wände	Individuell nach Raum	
Decke	Individuell nach Raum	
Raumakustik	Individuell nach Raum	
Türen	Individuell nach Raum	
Fenster	Individuell nach Raum	
Beschattung	Individuell nach Raum	
Verdunkelung	Individuell nach Raum	

Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Individuell nach Raum	
Vorhang	Individuell nach Raum	
Beschriftung	Individuell nach Raum	

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	8 von 41

2.2 Räume

Räume mit definierten Raumstandards.

Pos.	Kapitel	Raum Bezeichnung
1	3.1	Pausenräume
2	4.1	Warteräume
3	5.1	Büroräume
4	5.2	Empfänge / Anmeldung
5	6.1	Grossraumbüros
6	7.1	Besprechungszimmer Typ 1
7	7.2	Besprechungszimmer Typ II
8	8.1	Küchen
9	9.1	Sonderarbeitsräume
10	9.2	Medikamentenlager
11	9.3	Materiallager
12	9.1	Gerätelager
13	10.1	Archive / Sammlungsräume
14	11.1	Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung / Untersuch
15	11.2	Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung / Therapiekoje
16	11.3	Räume mit besonderer medizinischer Ausstattung
17	12.1	Bettenräume mit allgemeiner Ausstattung
18	13.1	Toiletten
19	13.2	Toiletten Personal
20	13.3	Toiletten rollstuhlgerecht
21	13.4	Duschen / Badezimmer / Saunen / Nasszellen Patientenzimmer
22	13.5	Reinigungsräume

3 Pausenräume

3.1 Pausenräume

Raumtyp RakaS / KSSG: 2.1.1. Pausenräume

Raumnutzung: Pausenraum, Ruheraum

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 300 Lux; dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	4x2-fach Steckdose 230V/16A Anschlüsse für Küche 1x1-fach Steckdose 230V/16A Anschluss für Wand- Bildschirm	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	1x2-fach UKV Dose 1x1-fach UKV-Anschluss für Wand-Bildschirm	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfra- struktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfra- struktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Ein- richtung	Wand-Bildschirm	--
Lichtruf	Ja, Anwesenheitstaster inkl. Anzeige	--
Uhr	Über Anzeige Lichtruf	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtun- gen

Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentempera- tur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung Ab 8 Personen in geschlossenem Raum Luftqualitäts- messung und Luftmengenregelung bedarfsgerecht	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	Anschlüsse für Küche	--
Medizinalgase	--	--

Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	10 von 41

Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	90 (Bestand min 80) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Keine individuellen Anforderungen	--
Beschattung	Lamellenstoren aussenliegend, automatisiert, nicht manuell	--
Verdunkelung	--	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Küche Ausstattung aus Standard-Möbelkatalog	Standard Küchen
Vorhang	Fenstervorhänge für Einsichtsschutz und Wohnlichkeit nach Projektanforderungen	
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	11 von 41

4 Warteräume

4.1 Warteräume

Raumtyp RakaS / KSSG: 1.4.0 Warteräume

Raumnutzung: Bettenwarteraum, Bettenwartezone, Warteraum, Wartezone

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 300 Lux; dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	2x2-fach Steckdose 230V/16A 1x1-fach Steckdose 230V/16A für Wasserspender 1x1-fach Steckdose 230V/16A Anschluss für Informationssystem in Hohldecke vorsehen	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	1x1-fach UKV-Anschluss für Informationssystem in Hohldecke vorsehen	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Einrichtung	Informationssystem noch offen	--
Lichtruf	Ja	--
Uhr	Ja	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen

Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentemperatur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung Ab 8 Personen in geschlossenem Raum Luftqualitätsmessung und Luftmengenregelung bedarfsgerecht	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	Anschluss für Wasserspender mit Ablauf	--
Medizinalgase	--	--

Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	12 von 41

Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	Keine Türe nötig, wenn Türe dann 90 (Bestand min 80) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	Keine, wenn Fenster dann Lamellenstoren aussenliegend, automatisiert, nicht manuell	--
Verdunkelung	--	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Wasserspender Standardausstattung: Stühle, Tische, Garderobenständer, Zeitschriftenständer, Schirmständer	Standard Küchen
Vorhang	Fenstervorhänge für Einsichtsschutz und Wohnlichkeit nach Projektanforderungen	
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	13 von 41

5 Büroräume

5.1 Büroräume

Raumtyp RakaS / KSSG: 2.1.1. Büros

Raumnutzung: Büro

Definition Raumstandards: 1 – 4 Arbeitsplätze (> 5 Arbeitsplätze, siehe Grossraumbüro)

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 500 Lux; dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	1x2-fach Steckdose 230V/16A pro Arbeitsplatz	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	1x2-fach UKV-Dose pro Arbeitsplatz	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Ein- richtung	--	--
Lichtruf	--	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentemperatur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	--	--
Medizinalgase	--	--
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	14 von 41

Türen	90 (Bestand min 80) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Keine individuellen Anforderungen	--
Beschattung	Lamellenstoren aussenliegend, automatisiert, nicht manuell	--
Verdunkelung	Blendschutz muss gewährleistet sein, Innenliegend	--

Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung aus Standard-Möbelkatalog Arbeitstische automatisch Höhenverstellbar	--
Vorhang	Keine individuellen Anforderungen	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

5.2 Empfänge / Anmeldung

Raumtyp RakaS / KSSG: 2.1.2 Empfänge / 2.1.3 Anmeldung

Raumnutzung: Empfang / Anmeldung

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 500 Lux; dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	2x2-fach Steckdose 230V/16A pro Arbeitsplatz Anschlüsse für Geräte nach Bedarf	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	1x2-fach UKV-Dose pro Arbeitsplatz Anschlüsse für Geräte nach Bedarf	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Einrichtung	--	--
Lichtruf	Anzeige	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen

Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentemperatur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	15 von 41

	Mechanische Belüftung	
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	--	--
Medizinalgase	--	--

Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	Keine Türe nötig, wenn Türe dann 90 (Bestand min 80) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	Keine, wenn Fenster dann Lamellenstoren aussenliegend, automatisiert, nicht manuell	--
Verdunkelung	--	--

Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Empfangstheke Geräte nach Projektanforderungen Ausstattung aus Standard-Möbelkatalog Arbeitstische automatisch Höhenverstellbar	--
Vorhang	Keine individuellen Anforderungen	
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	16 von 41

6 Grossraumbüros

6.1 Grossraumbüros

Raumtyp RakaS / KSSG: 2.2.0 Grossraumbüros

Raumnutzung: Grossraumbüro, Fokusraum, Stehbesprechung

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 500 Lux; dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschaffungssteuerung	Gebäudeautomation	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	1x2-fach Steckdose 230V/16A pro Arbeitsplatz Anschlüsse für Teeküche falls vorhanden Anschlüsse für Geräte nach Bedarf	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	1x2-fach UKV-Dose pro Arbeitsplatz	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Ein- richtung	--	--
Lichtruf	--	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentempera- tur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung Ab 8 Personen Luftqualitätsmessung und Luftmen- genregelung bedarfsgerecht	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	Anschlüsse für Teeküche falls vorhanden	--
Medizinalgase	--	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	17 von 41

7 Besprechungsräume

7.1 Besprechungszimmer Typ I

Raumtyp RakaS / KSSG: 2.3.0 Besprechungsräume

Raumnutzung: Sitzungszimmer (Sitzungsräume (nur Administration, Projekte, keine Patienten-Besprechungsräume))

Definition KSSG: Besprechungsraum ohne Präsentations-Technik

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 500 Lux; dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschaffungssteuerung	Gebäudeautomation	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	4x2-fach Steckdose 230V/16A 1x1-fach Steckdose 230V/16A Anschluss für Wand-Bildschirm vorsehen	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	2x2-fach UKV-Dose (an zwei Raumseiten) 1x1-fach UKV-Anschluss für Wand-Bildschirm vorsehen	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Einrichtung	Kein Wand-Bildschirm	--
Lichtruf	--	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentemperatur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	--	--
Medizinalgase	--	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	18 von 41

Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	90 (Bestand min 80) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Keine individuellen Anforderungen	--
Beschattung	Keine, wenn Fenster dann Lamellenstoren aussenliegend, automatisiert, nicht manuell	--
Verdunkelung	Blendschutz muss gewährleistet sein, Innenliegend	--

Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung aus Standard-Möbelkatalog: Besprechungstisch und Stühle, Arbeitsplatz mit Pult, Stuhl, Korpus Keine Liege	--
Vorhang	Fenstervorhänge für Einsichtsschutz und Wohnlichkeit nach Projektanforderungen	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

7.2 Besprechungszimmer Typ II

Raumtyp RakaS / KSSG: 2.3.0 Besprechungsräume

Raumnutzung: Sitzungszimmer (Sitzungsräume (nur Administration, Projekte, keine Patienten-Besprechungsräume))

Definition KSSG: Besprechungsraum mit Präsentations-Technik

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 500 Lux; dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation Präsenzerfassung / Tageslichtsteuerung / Manuell	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	1x2-fach Steckdose 230V/16A pro 5 Personen 1x1-fach Steckdose 230V/16A Anschluss für Wand-Bildschirm	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	2x2-fach UKV-Dose (an zwei Raumseiten) 1x1-fach UKV-Anschluss für Wand-Bildschirm	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Einrichtung	Wand-Bildschirm inkl. drahtlosem Präsentationssystem	--
Lichtruf	--	--
Uhr	Ja	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	19 von 41

Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentemperatur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung Ab 8 Personen Luftqualitätsmessung und Luftmengenregelung bedarfsgerecht	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	--	--
Medizinalgase	--	--
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	90 (Bestand min 80) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Keine Anforderungen	--
Beschattung	Keine, wenn Fenster dann Lamellenstoren aussenliegend, automatisiert, nicht manuell	--
Verdunkelung	Innenliegend	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung aus Standard-Möbelkatalog	--
Vorhang	Keine individuellen Anforderungen	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	20 von 41

8 Küchen

8.1 Küchen

Raumtyp RakaS / KSSG: 3.8.4 Teeküchen / Offices

Raumnutzung: Teeküche und Room Service Küche

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--		
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 500 Lux; nicht dimmbar	--		
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation, Präsenzerfassung	Richtlinie Gebäudeautomation		
Starkstrom	2x2-fach Steckdose 230V/16A Anschlüsse für Küche	--		
ZsPA	--	--		
Medizinische Versorgungseinheit	--	--		
LAN	1x2-fach UKV-Dose (IT Geräte Room Service)	SSC-IT Richtlinien Gebäude-in- frastruktur		
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfra- struktur		
Störungsmeldung (Alarm)	--	--		
Audio- /Visuelle Ein- richtung	--	--		
Lichtruf	Anzeige	--		
Uhr	Ja	--		
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtun- gen		
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentempera- tur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	--		
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung	--		
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--		
Sanitär	Anschlüsse für Küche	--		
Medizinalgase	--	--		
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge		
Wände	Um Kombination abwaschbar	--		
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--		
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--		
Türen	100 (Bestand min 80) / 210 cm,	--		
Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	21 von 41

	automatische Schiebetüre	
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	--	--
Verdunkelung	--	--

Ausstattung		HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Küche Ausstattung aus Standard-Möbelkatalog	Standard Küchen
Vorhang	Keine individuellen Anforderungen	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	22 von 41

9 Sonderarbeitsräume

9.1 Sonderarbeitsräume

Raumtyp RakaS / KSSG: 3.9.4 Ausgüsse

Raumnutzung: Arbeitsraum unrein

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--		
Beleuchtung	EN 12464-1 500 Lux; nicht dimmbar	--		
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation, Präsenzerfassung	Richtlinie Gebäudeautomation		
Starkstrom	2x2-fach Steckdose 230V/10A 1x1-fach Steckdose 400/230V/16A Anschluss für Steckbeckenspüler	--		
ZsPA	--	--		
Medizinische Versorgungseinheit	--	--		
LAN	--	--		
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfra- struktur		
Störungsmeldung (Alarm)	--	--		
Audio- /Visuelle Ein- richtung	--	--		
Lichtruf	Anzeige	--		
Uhr	--	--		
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtun- gen		
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentempera- tur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	--		
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung (Erhöhter Luftwechsel)	--		
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--		
Sanitär	Anschlüsse gemäss Ausstattung	--		
Medizinalgase	--	--		
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge		
Wände	Um Kombination abwaschbar	--		
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--		
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--		
Türen	100 (Bestand min 80) / 210 cm, Türschliesser	--		
Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	23 von 41

Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	--	--
Verdunkelung	--	--

Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausgusskombination Spezifische Ausstattung nach Projektanforderungen	--
Vorhang	--	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

9.2 Medikamentenlager

Raumtyp RakaS / KSSG: 4.1.1 Medikamentenlager

Raumnutzung: Medikamentenlager, Apotheke

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 500 Lux; nicht dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschaffungssteuerung	Gebäudeautomation, Präsenzerfassung	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	1x2-fach Steckdose 230V/16A pro Richtplatz Anschlüsse für Geräte nach Bedarf	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	1x2-fach UKV-Dose pro Richtplatz Anschlüsse für Geräte nach Bedarf	SSC-IT Richtlinien Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	Alarmierung Medizin-Kühlschränke	Standard Alarmierung ausstehend
Audio- /Visuelle Einrichtung	Offen	--
Lichtruf	Anzeige, Anwesenheit	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Ja, Standard 26	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen

Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: max. 24,9°C Raumlufttemperatur unabhängig der Aussenlufttemperatur	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01, SIA 2024 und Swissmedic Mechanische Belüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01, SIA 2024 und Swissmedic	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	24 von 41

	Keine individuellen Anforderungen	
Sanitär	Anschlüsse für Lavabo	--
Medizinalgase	--	--
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	100 (Bestand min 80) / 210 cm, automatische Schiebetüre	--
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	--	--
Verdunkelung	--	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Lavabo Ausstattung nach Standard Stationsapotheke	Standard Nasszellen, sanitäre Einrichtungen / Standard 26
Vorhang	Keine individuellen Anforderungen	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

9.3 Materiallager

Raumtyp RakaS / KSSG: 4.1.4 Materiallager

Raumnutzung: Materiallager, Materialraum, Sterilgutlager

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 300 Lux; nicht dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation, Präsenzerfassung	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom*	1x2-fach Steckdosen 230V/16A pro ca. 5m2	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	1x2-fach UKV-Dose	SSC-IT Richtlinien Gebäude-in- frastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfra- struktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Ein- richtung	--	--
Lichtruf	--	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtun- gen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025
		Geltungsbereich
		HOCH St.Gallen
		Seite
		25 von 41

Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: keine individuellen Anforderungen	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Lüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	--	--
Medizinalgase	--	--
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	100 (Bestand min 80) / 210 cm, keine Türschliesser	--
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	--	--
Verdunkelung	--	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung nach Projektanforderungen	--
Vorhang	--	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

1.1 Gerätelager

Raumtyp RakaS / KSSG: 4.1.5 Gerätelager

Raumnutzung: Geräteraum Medizintechnik, Geräteraum Reinigung, Bettenlager

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 300 Lux; nicht dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation, Präsenzerfassung	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	6x2fach Steckdose 230V/16A Anschlüsse Ausstattung nach Bedarf	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	1x2-fach UKV-Dose	SSC-IT Richtlinien Gebäude-in- frastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfra- struktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Ein- richtung	--	--
Lichtruf	--	--
Uhr	--	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	26 von 41

Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: keine individuellen Anforderungen	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Lüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	--	--
Medizinalgase	--	--
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	110 (Bestand min 80) / 210 cm, keine Türschliesser	--
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	--	--
Verdunkelung	--	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung nach Projektanforderungen	--
Vorhang	--	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	27 von 41

10 Archive / Sammlungsräume

10.1 Archive / Sammlungsräume

Raumtyp RakaS / KSSG: 4.2 Archive, Sammlungsräume

Raumnutzung: Archiv

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 300 Lux; nicht dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation, Präsenzerfassung	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	1x2-fach Steckdose 230V/16A pro ca. 10m2	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	1x2-fach UKV-Dose	SSC-IT Richtlinien Gebäude-in- frastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfra- struktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Ein- richtung	--	--
Lichtruf	--	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtun- gen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: keine individuellen Anforderungen	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Lüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	--	--
Medizinalgase	--	--
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	90 (Bestand min 80) / 210 cm, keine Türschliesser	--
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	--	--
Verdunkelung	--	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	28 von 41

Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung nach Bedarf	--
Vorhang	--	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

11 Räume mit medizinischer Ausstattung

11.1 Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung / Untersuch

Raumtyp RakaS / KSSG: 6.1.0 Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung / Untersuchungs-
zimmer

Raumnutzung: Untersuch, Vorbereitung, Blutentnahme, Eingriff, Obduktion (Therapiekoje sep. Posi-
tion)

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Raumtyp 6 Untersuchungsraum Gruppe 1 Klasse (SiStro) >0.5s ≤ 15s	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 500 Lux; dimmbar Untersuchungsbereich: 1000lux; dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	4x2-fach Steckdose 230V/16A 1x1-fach Steckdose 230V/16A Anschluss für Wand- Bildschirm vorsehen	--
ZsPA	Je 1 ZsPA-Anschluss pro Steckplatz im Patientenbe- reich (nach SNG 491000-2117 DE 2019-04)	--
Medizinische Versorgungseinheit	Ja, zertifiziert nach EN 11197	--
LAN	2x2-fach UKV-Dose (an zwei Raumseiten) 1x1-fach UKV-Anschluss für Wand-Bildschirm vorse- hen	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfra- struktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfra- struktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Ein- richtung	Kein Wand-Bildschirm	--
Lichtruf	Ja	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtun- gen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: 22°C	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	29 von 41

	Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentemperatur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	Anschlüsse für Lavabo	--
Medizinalgase	1 Sauerstoff / 1 Vakuum nach Projektanforderungen	Standard ausstehend
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen, um Lavabo abwaschbar	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	125 (Bestand min 90) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Flügel ≥ 12 cm abschliessbar	--
Beschattung	Lamellenstoren aussenliegend, automatisiert, nicht manuell	--
Verdunkelung	Innenliegend nach Projektanforderungen (Blendschutz muss gewährleistet sein)	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Lavabo Ausstattung aus Standard-Möbelkatalog: Pult nicht höhenverstellbar, Bürodrehstuhl, Mini-Caddy, 2 Sitzungszimmerstühle, Hocker fahrbar Patientenliege	Standard Nasszellen, sanitäre Einrichtungen
Vorhang / Trennsystem	Fenstervorhänge für Einsichtsschutz und Wohnlichkeit nach Projektanforderungen Kein Sichtschutz bei Türe	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

11.2 Räume mit allgemeiner medizinischer Ausstattung / Therapiekoje

Raumtyp RakaS / KSSG: 6.1.0 Räume mit **allgemeiner** medizinischer Ausstattung / Therapiekoje

Raumnutzung: Therapiekoje

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Raumtyp 6 Untersuchungsraum Gruppe 1 Klasse (SiStro) >0.5s ≤ 15s	--
Beleuchtung	Basis: EN 12464-1 500 Lux; dimmbar Untersuchungsbereich: 1000 Lux; dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	3x2-fach 230V/16A	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	30 von 41

ZsPA	Je 1 ZsPA-Anschluss pro Steckplatz im Patientenbereich (nach SNG 491000-2117 DE 2019-04)	--
Medizinische Versorgungseinheit	Ja, zertifiziert nach EN 11197	--
LAN	1x2-fach UKV-Dose	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Einrichtung	--	--
Lichtruf	1 Bedieneinheit für Patienten	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: 22°C Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentemperatur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur $\pm 1K$ Messgenauigkeit	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung Ab 8 Personen in geschlossenem Raum Luftqualitätsmessung und Luftmengenregelung bedarfsgerecht	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	--	--
Medizinalgase	1 Sauerstoff / 1 Vakuum pro Bettenplatz	Standard ausstehend
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	Keine	--
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	Keine, wenn Fenster dann Lamellenstoren aussenliegend, automatisiert, nicht manuell	--
Verdunkelung	--	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung nach Projektanforderungen	--
Vorhang / Trennsystem	Trennsystem Vorhang oder Trennwand	Standard ausstehend
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	31 von 41

11.3 Räume mit besonderer medizinischer Ausstattung / Behandlungszimmer

Raumtyp RakaS / KSSG: 6.2.0 Räume mit **besonderer** medizinischer Ausstattung / Behandlungszimmer

Raumnutzung: Sonographie, Ergometrie, Lungenfunktion

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Raumtyp 6 Behandlungsraum Gruppe 1 Klasse (SiStro) $\leq 0.5s$ und $>0.5s \leq 15s$ USV-Steckdosen nach Projektanforderungen	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 500 Lux; dimmbar Untersuchungsbereich: 1000lux; dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	5x2-fach Steckdose 230V/16A	--
ZsPA	Je 1 ZSPA-Anschluss pro Steckdose im Raum	--
Medizinische Versorgungseinheit	Ja, zertifiziert nach EN 11197	--
LAN	3x2-fach UKV-Dose (an zwei Raumseiten)	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Ein- richtung	--	--
Lichtruf	Ja	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: 22°C Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentemperatur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur $\pm 1K$ Messgenauigkeit	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	Anschlüsse für Lavabo	--
Medizinalgase	1 Sauerstoff / 1 Vakuum medizinische Druckluft nach Projektanforderungen	Standard ausstehend
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen, Ableitfähig nach Projektanforderungen	Standard Bodenbeläge

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	32 von 41

Wände	Keine individuellen Anforderungen, um Lavabo abwaschbar	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	125 (Bestand min 90) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Flügel \geq 12 cm abschliessbar	--
Beschattung	Lamellenstoren aussenliegend, automatisiert, nicht manuell	--
Verdunkelung	Innenliegend nach Projektanforderungen (Blendschutz muss gewährleistet sein)	Standard Bodenbeläge KSSG
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Lavabo Ausstattung aus Standard-Möbelkatalog: Hocker fahrbar Patientenliege Spezifische Ausstattung nach Projektanforderungen	Standard Nasszellen, sanitäre Einrichtungen
Vorhang / Trennsystem	Fenstervorhänge für Einsichtsschutz und Wohnlichkeit nach Projektanforderungen Sichtschutz für Umkleiden / Sichtschutz Türe	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

12 Bettenräume mit allgemeiner Ausstattung

12.1 Bettenräume mit allgemeiner Ausstattung

Raumtyp RakaS / KSSG: 6.7.1 Bettenräume mit allgemeiner Ausstattung (24h, stationär)

Raumnutzung: Patientenzimmer, Familienzimmer, Säuglingszimmer, Stillzimmer, Isolierzimmer

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Raumtyp 2 Bettenraum Gruppe 1 Klasse (SiStro) $>0.5s \leq 15s$	--
Beleuchtung	Basis: EN 12464-1 Allgemein: 100 Lux Lesebeleuchtung, einfache Untersuchung: 300 Lux Untersuchung und Behandlung: 1000 Lux Nachtbeleuchtung, Übersichtbeleuchtung: 5 Lux	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Schaltstellen Eingang, pro Bettenplatz, pro PUT Gebäudeautomation	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	Pro Bettenplatz 4x2-fach Steckdose 230V /16A (2x links;-2x rechts), 1x2-fach USB Steckdose und 1x1-fach Steckdose 230V/16A Anschluss für PUT Beim Esstisch 1x2-fach Steckdose 230V/16A	--
ZsPA	Je 1 ZsPA-Anschluss pro Steckplatz im Patientenbereich (nach SNG 491000-2117 DE 2019-04)	--
Medizinische Versorgungseinheit	Ja, zertifiziert nach EN 11197	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	33 von 41

LAN	Pro Bettenplatz 2x2-fach UKV-Dose und 1x1-fach UKV-Dose Anschluss für PUT	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Einrichtung	Pro Bettenplatz 1 PUT (Patienten Universal Terminals) inkl. TV-Anschluss	--
Lichtruf	3 Anschlüsse pro Bettenplatz: 1xPatient, 1xDiagnostik, 1xFussmatte (nur Anschluss vorsehen, damit die Fussmatte angeschlossen werden kann) 1 Taster beim Esstisch	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: 22°C Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentemperatur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	Anschlüsse für Lavabo falls vorhanden	
Medizinalgase	1 Sauerstoff / 1 Vakuum pro Bettenplatz	Standard ausstehend
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Keine individuellen Anforderungen	--
Decke	Wenn Lochdecken dann Mikroperforierung	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	125 cm (Bestand min 120) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Flügel ≥ 12 cm abschliessbar	--
Beschattung	Lamellenstoren aussenliegend, automatisiert und manuell bedienbar	--
Verdunkelung	--	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Lavabo sofern keine Nasszelle im Zimmer vorhanden Standardausstattung: Pro Bettenplatz Patientenbett, Nachttisch mit Schliessfach, Patientenschrank nicht abschliessbar 1 Pflegeschrank 1 Esstisch mit 2 Stühlen	Standard Nasszellen, Sanitäre Einrichtungen
Vorhang / Trennsystem	Fenster Tag- und Nachtvorhang Trennvorhang zwischen den Betten, auf Bettlänge	

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	34 von 41

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	35 von 41

13 Sanitärräume

13.1 Toiletten

Raumtyp RakaS / KSSG: 7.1.1 Toiletten

Raumnutzung: WC, WC-Herren, WC-Damen

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--		
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 300 Lux; nicht dimmbar	--		
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation, Präsenzerfassung	Richtlinie Gebäudeautomation		
Starkstrom	1x1-fach Steckdose 230V/16A	--		
ZsPA	--	--		
Medizinische Versorgungseinheit	--	--		
LAN	--	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur		
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur		
Störungsmeldung (Alarm)	--	--		
Audio- /Visuelle Einrichtung	--	--		
Lichtruf	--	--		
Uhr	--	--		
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen		
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: keine individuellen Anforderungen	--		
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Lüftung	--		
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--		
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--		
Sanitär	Anschlüsse gemäss Ausstattung	--		
Medizinalgase	--	--		
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge		
Wände	Um Lavabo und Spritzbereich abwaschbar Kabinentrennung raumhoch	--		
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--		
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--		
Türen	90 (Bestand min 80) / 210 cm, ab 5 Einheiten automatische Schiebetüre	--		
Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	36 von 41

Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	--	--
Verdunkelung	--	--

Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung und Garnituren	Standard Nasszellen, sanitäre Einrichtungen
Vorhang	--	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

13.2 Toiletten Personal

Raumtyp RakaS / KSSG: 7.1.2 Toiletten Personal

Raumnutzung: WC-Personal

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 300 Lux; nicht dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation, Präsenzerfassung	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	1x1-fach Steckdose 230V/16A	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	--	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Ein- richtung	--	--
Lichtruf	--	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen

Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: keine individuellen Anforderungen	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Lüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	Anschlüsse gemäss Ausstattung	--
Medizinalgase	--	--

Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG		
Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	37 von 41

Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Um Lavabo und Spritzbereich abwaschbar	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	90 (Bestand min 80) / 210 cm, ab 5 Einheiten automatische Schiebetüre	--
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	--	--
Verdunkelung	--	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung und Garnituren	Standard Nasszellen, sanitäre Einrichtungen
Allgemein	Kabinentrennung raumhoch	--
Vorhang	--	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

13.3 Toiletten rollstuhlgerecht

Raumtyp RakaS / KSSG: 7.1.4 Toiletten rollstuhlgerecht

Raumnutzung: WV-IV

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 300 Lux; nicht dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation, Präsenzerfassung	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	1x1-fach Steckdose 230V/16A Anschlüsse gemäss Ausstattung	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	--	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Ein- richtung	--	--
Lichtruf	Vollausrüstung	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: keine individuellen Anforderungen	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	38 von 41

Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Lüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	Anschlüsse gemäss Ausstattung	--
Medizinalgase	--	--
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Um Lavabo und Spritzbereich abwaschbar	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	90 (Bestand min 90) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	--	--
Verdunkelung	--	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung und Garnituren	Standard Nasszellen, sanitäre Einrichtungen
Vorhang	--	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

13.4 Duschen / Badezimmer / Saunen / Nasszellen Patientenzimmer

Raumtyp RakaS / KSSG: 7.1.5 Duschen / Badezimmer / Saunen / Nasszellen Patientenzimmer

Raumnutzung: Dusche, Dusche/WC, Bad, Bad/WC, Bad/Dusche/WC

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 300 Lux; nicht dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	1x1-fach Steckdose 230V/16A (Nähe Lavabo)	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	--	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--
Audio- /Visuelle Einrichtung	--	--
Lichtruf	Min 2, erreichbar von WC, Lavabo und Dusche	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	39 von 41

Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: 22°C Sommer: Max. 26°C, Raumlufttemperatur bis und mit 32°C Aussenlufttemperatur; ab 32°C Aussentemperatur gleitend minus 6K zur Aussenlufttemperatur ± 1K Messgenauigkeit	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Lüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	Anschlüsse gemäss Ausstattung	--
Medizinalgase	--	--
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Um Lavabo und Spritzbereich abwaschbar	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	90 (Bestand min 80) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	--	--
Verdunkelung	--	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung und Garnituren	Standard Nasszellen, sanitäre Einrichtungen
Vorhang	--	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

13.5 Reinigungsräume

Raumtyp RakaS / KSSG: 7.1.7 Reinigungsräume

Raumnutzung: Reinigungsraum, Waschraum

Elektroinstallationen	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
SN 411000:2020 / NIN	Keine medizinische Nutzung	--
Beleuchtung	Basis EN 12464-1 300 Lux; nicht dimmbar	--
Beleuchtungs- / Beschattungssteuerung	Gebäudeautomation, Präsenzerfassung	Richtlinie Gebäudeautomation
Starkstrom	2x2-fach Steckdose 230V/16A	--
ZsPA	--	--
Medizinische Versorgungseinheit	--	--
LAN	1x2-fach UKV-Dose	SSC-IT Richtlinien Gebäudeinfrastruktur
WLAN /GSM	Ja	SSC-IT Richtlinie Gebäudeinfrastruktur
Störungsmeldung (Alarm)	--	--

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	40 von 41

Audio- /Visuelle Einrichtung	--	--
Lichtruf	--	--
Uhr	--	--
Zutrittskontrolle	Keine individuellen Anforderungen	Richtlinie Zutrittsmanagement Ausbaurichtlinien Türeinrichtungen
Haustechnik	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Raumtemperatur	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Winter: keine individuellen Anforderungen Sommer: keine individuellen Anforderungen	--
Lüftung	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Mechanische Belüftung	--
Rel. Feuchte	Nach SWKI VA 105-01 und SIA 2024 Keine individuellen Anforderungen	--
Sanitär	Anschlüsse gemäss Ausstattung	--
Medizinalgase	--	--
Ausbau	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Boden	Keine individuellen Anforderungen	Standard Bodenbeläge
Wände	Um Lavabo abwaschbar	--
Decke	Keine individuellen Anforderungen	--
Raumakustik	Keine erhöhten Anforderungen nach SIA 181	--
Türen	100 (Bestand min 80) / 210 cm, kein Türschliesser	--
Fenster	Kein Fenster nötig	--
Beschattung	--	--
Verdunkelung	--	--
Ausstattung	Beschrieb	HOCH Dokumente - KSSG
Ausstattung / Mobiliar	Ausstattung und Garnituren Spezifische Ausstattung nach Projektanforderungen	Standard Nasszellen, sanitäre Einrichtungen
Vorhang	--	--
Beschriftung	Keine individuellen Anforderungen	Standard ausstehend

Dateiname	Verfasst von:	Version veröffentlicht	Geltungsbereich	Seite
Raumstandards.docx	Lange, Katrin	004/01.2025	HOCH St.Gallen	41 von 41